2018 MAYIS AYI BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCUNDA
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU

NOT: Tabloda bulunmayan trafolardan henüz başvuru yapılmamıştır.Tablo sadece başvuru yapılan trafoları göstermektedir.

İLLER	TM ADI	TM Kurulu Gücü (MVA)	Dağıtım Trafo Merkezi Adı	Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (kVA)	3- 10 kW Aralığındaki Tesisler İçin Tahsis Edilebilir Dağıtım Trafosu Kapasitesi (kW)	Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular				Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular				Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Tesisleri			
						3 kW'a kadar		3-10 kW aralığı		3 kW'a kadar		3-10 kW aralığı		3 kW'a kadar		3-10 kW aralığı	
						Başvuru Sayısı (Adet)	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Sayısı (Adet)	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Sayısı (Adet)	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Sayısı (Adet)	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Sayısı (Adet)	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Sayısı (Adet)	Kurulu Güç (kW)
AYDIN	Akbük TM	2x50(62,5) MVA	AKBÜK TR 354	250	125			1	7								
			AKBÜK TR 323	400	200			1	8,8								
	Kuşadası TM	2x80(100) MVA	KUŞADASI NİHAVENT KABİN TR240 (1-91)	400	200							1	5,1				
			DAVUTLAR S.S.YUVAMIKUR KONUT YAPI KOOP.	400	200			1	5								
			DAVUTLAR ADA BEYAZ EVLER SİTESİ TR	250	125			1	5,1								
DENİZLİ	Çivril TM	2x25(31,25) MVA	ÇİVRİL TR50 KÖK	100	50			1	10								
	Denizli 2 TM	2x80(100) MVA	ILBADI DERESI IÇI K 1/30_B	400	200			1	5								
	Denizli 3 TM	2x50(62,5) MVA	ÇİLBİRCİ K DM30/TR5	250	125			1	10								
			YUSUF BATUR K 9/21	250	125			1	10								
			ÇAKMAK GÜN K 8/1	400	200	1	1										
			SABİHA SÜT K	400	200			1	10								
			BAŞKARCI KOZANOĞLU TR7	400	200			1	10								
	Sarayköy TM	2x50(62,5) MVA	SARAYKÖY TR9_B	400	200							4	39,96				
	Tavas TM	1x16(20) MVA 1x25(31,25) MVA	TAVAS SALI PAZARI TR5 K3	630	315			1	5								
MUĞLA	Bodrum 1 TM	2x80(100) MVA 1x50(62,5) MVA	TURGUTREİS TR1-ECZACILAR_B	1000	500			1	5								
			BODRUM TR-DENİZCİLER_B	630	315											1	3,36
			YALIKAVAK TR-66_B	400	200							1	4				
			ORTAKENT TR-25_D	400	200			1	8,842								
	Fethiye TM	1x80(100) MVA 1x100(100) MVA	ÇİFTLİK TR-AHAT_D	400	200							1	6				
			FETHİYE IM01/TR-25(1/3)	630	315			1	5								
			31,5KV FETHİYE DM01/TR-131(K69)	250	125			1	5								
			YAYLA ATLIDERE TR-01	100	50	1	3										
			FETHİYE IM01/TR-05(1/29)	400	200			1	10								
	Muğla TM	1x80(100) MVA	BAYIR ÇARŞI İÇİ TR-3	250	125			1	7								