

**2018 ŞUBAT AYI BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCUNDA
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU**

NOT: Tabloda bulunmayan trafolardan henüz başvuru yapılmamıştır.Tablo sadece başvuru yapılan trafoları göstermektedir.

TM ADI	TM Kurulu Gücü (MVA)	Dağıtım Trafo Merkezi Adı	Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (kVA)	3- 10 kW Aralığındaki Tesisler için Tahsis Edilebilir Dağıtım Trafosu Kapasitesi (kW)	Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular				Bağlantı Anlaşması İmzalanmış Başvurular				Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Tesisleri			
					3 kW'a kadar		3-10 kW aralığı		3 kW'a kadar		3-10 kW aralığı		3 kW'a kadar		3-10 kW aralığı	
					Başvuru Sayısı (Adet)	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Sayısı (Adet)	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Sayısı (Adet)	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Sayısı (Adet)	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Sayısı (Adet)	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Sayısı (Adet)	Kurulu Güç (kW)
Bodrum 1 TM	2x80(100) MVA 1x50(62,5) MVA	TURGUTREİS TR1-ECZACILAR_B	1000	500			1	5								
		BODRUM TR-DENİZCİLER_B	630	315										1	3,36	
		YALIKAVAK TR-66_B	400	200			1	4								
Çivril TM	2x25(31,25) MVA	ÇİVRİL TR50 KÖK	100	50			1	10								
Denizli 2 TM	2x80(100) MVA	ILBADI DERESİ İÇİ K 1/30_B	400	200			1	5								
Denizli 3 TM	2x50(62,5) MVA	ÇİLBİRCİ K DM30/TR5	250	125			1	10								
		YUSUF BATUR K 9/21	250	125			1	10								
Fethiye TM	1x80(100) MVA 1x100(100) MVA	ÇİFTLİK TR-AHAT_D	400	200							1	6				
		FETHİYE IM01/TR-25(1/3)	630	315			1	5								
		FETHİYE IM02/TR-18_D	250	125			1	5,1								
Kuşadası TM	2x80(100) MVA	KUŞADASI NİHAVENT KABİN TR240 (1-91)_B	400	200			1	4,4								
Muğla TM	1x80(100) MVA	BAYIR ÇARŞI İÇİ TR-3	250	125			1	7								
Sarayköy TM	2x50(62,5) MVA	SARAYKÖY TR9_B	400	200							4	39,96				