

NOT:

* EİGM Teknik değerlendirme sürecine ilişkin sonuçlar Şirketimiz web sayfasında ilan edilecek olup başkaca yazılı bir bildirim yapılmayacaktır!!!

* EİGM Teknik değerlendirme sürecine ilişkin sonuçlar Şirketimiz web sayfasında ilan edildikten sonra **bildirim takip eden (ilan takip eden) 10 iş günü içerisinde** (varsa) hata ve/veya eksikliklerin giderilerek **Şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne (DENİZLİ)** başvurulması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvurulmaması halinde Yönetmelik 16.Madde birinci fıkrası gereği söz konusu başvuru **iptal edilecektir.**

* EİGM tarafından teknik değerlendirme raporu olumlu sonuçlandırılan güneş enerjisine dayalı başvurulara ait bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu **EİGM Teknik Değerlendirme Raporu Sonucunun ilan tarihinden itibaren 1 Ay içerisinde yazılı olarak başvurulması** üzerine ilgisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin **OLUMLU bağlantı görüşleri kendliliğinden geçersiz hale gelir** ve başvuru belgeleri başvuru sahibine iade edilir.

* Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge **EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur.** TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on iş günü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir.

* Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporu olumlu olan rüzgar enerjisine dayalı başvurular için ilgili şebeke işletmecisi tarafından bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenir. Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ilgili şebeke işletmecisi tarafından ilgili listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerce **yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde ilgisine tebliğ edilir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendliliğinden geçersiz hale gelir** ve başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra başvuru sahibine iade edilir.

* Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı başvurular dışında bağlantı başvurusu uygun bulunanların, (a) **heminde belirtilen listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu ilgili şebeke işletmecisi tarafından ilgisine tebliğ edilir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin, olumlu bağlantı görüşleri kendliliğinden geçersiz hale gelir.** Hidrolik kaynaklara dayalı başvurular hakkında, ilgili kişilere bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun tebliğ edilmesini izleyen beş iş günü içerisinde ilgili şebeke işletmecisi tarafından il özel idaresine bildirimde bulunulur.

** Diğer Kurum/Kuruluşlardan beklenen görüşler nedeniyle yeni sonuçlanan başvurular.

***YEPDİS Online Uygulamasına erişimde gerek EİGM gerek EDAŞ tarafında yaşanan zorluklar nedeniyle Enerji İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi tarafından problemlerin giderilmesi için çalışmaların devam ettiği Şirketimize bildirilmiştir.Ancak Lisanssız Başvuru süreçlerinin aksamaması için arazi başvuruların girişlerinin yapılması gerektiği, çatı uygulamaların ise çağrı mektuplarının "YEDPSİ Kayıt Belgesi" alınmadan verilmesi önerilmiştir. Fakat geçici kabul sürecine kadar YEPDİS Kayıt Belgesinin alınarak geçici kabul dosyasına eklenmesi gerektiği bildirilmiştir.

EİGM TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU SONUÇ TABLOSU**

SIRA NO	ADM EDAŞ BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	KAYNAK TÜRÜ	SANTRALİN ADRESİ	BAŞVURU SAHİBİ UNVANI-ADI	DEĞERLENDİRME SONUCU	AÇIKLAMALAR	ÇAĞRI MEKTUBUNUN TESLİMİ / EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN SON TARİH
1	28.03.2023	8889	GÜNEŞ	AYDIN	SÜRÜ TEKSTİL KONFEKSİYON SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.	OLUMSUZ	1. Başvuru, EÜ/3230-2/1957 numaralı üretim lisansına sahip JES sahası ile çıkmaktadır. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 14 üncü madde üçüncü fıkrası "Ön lisans veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için lisanssız üretim başvurusu yapılamaz ve yapılması halinde ilgili başvurular iade edilir." kapsamında başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.	Başvuru süreci sona ermiştir. Başvuru evraklarınız tarafınıza iade edilecektir.
2	31.03.2023	9423	GÜNEŞ	AYDIN	GLOBAL ZAMAK RİVET PERÇİN DÜĞME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	OLUMSUZ	1. Başvuru beyan edilen 121 ada 64 numaralı parseli kapsamamaktadır. Santral sahasının yer aldığı ada ve parsel bilgileri belirtilmelidir. 2. Başvuru, Genel Müdürlüğümüzce teknik değerlendirmesi uygun bulunan AYDEM-GES- 1594 numaralı başvuru ile kesişmektedir. 3. Ada ve parsellerden taşma söz konusudur. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.	Eksikliğin giderilip 08.08.2023 tarihine kadar Şirketimize başvuru yapınız
3	10.07.2015	39564	GÜNEŞ	AYDIN	ŞEREFLİ GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	OLUMSUZ	1. Santral sahası beyan edilen ada ve parsel ek olarak beyan edilmeyen 102 ada 44 numaralı parseli de kapsamaktadır. 2. Santral sahası AYDEM-GES-600 numaralı başvuru ile kesişmektedir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.	Eksikliğin giderilip 08.08.2023 tarihine kadar Şirketimize başvuru yapınız
4	10.07.2015	39565	GÜNEŞ	AYDIN	ŞEREFLİ GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	OLUMSUZ	1. Santral sahası beyan edilen ada ve parsel ek olarak beyan edilmeyen 102 ada 44 numaralı parseli de kapsamaktadır. 2. Santral sahası AYDEM-GES-599 numaralı başvuru ile kesişmektedir. 3. Formda yer alan DC kurulu güç bilgisi ile sisteme girilen bilgi uyumsuzdur. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.	Eksikliğin giderilip 08.08.2023 tarihine kadar Şirketimize başvuru yapınız
5	10.07.2015	39568	GÜNEŞ	AYDIN	ŞEREFLİ GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	OLUMSUZ	1. Teknik değerlendirme formunda ve YEPDİS kaydında beyan edilen ada ve parsel bilgileri incelendiğinde, santral sahasının beyan edilmeyen 102 ada ve 33 parselde de taşıdığı tespit edilmiştir. Ayrıca santral sahası, beyan edilen 102 ada 32 ve 53 numaralı parsellerde yer almamaktadır. Ada ve parsel bilgilerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.	Eksikliğin giderilip 08.08.2023 tarihine kadar Şirketimize başvuru yapınız
6	10.07.2015	39569	GÜNEŞ	AYDIN	ŞEREFLİ GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	OLUMSUZ	1. DC kurulu güç teknik değerlendirme formuna göre düzeltilmelidir. 2. Santral sahasının beyan edilen 102 ada 1 ve 2 numaralı parsel yerine 140 ada 1 ve 2 numaralı parselde yer aldığı tespit edilmiştir. 3. Parseller arasından kadastral yol veya su unsurlarının geçmesi durumunda bu duruma LHKAB onaylı aplikasyon krokisinde yer verilmelidir. 4. Başvuru, AYDEM-GES-861 numaralı başvuru ile kesişmektedir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.	Eksikliğin giderilip 08.08.2023 tarihine kadar Şirketimize başvuru yapınız

EİGM TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU SONUÇ TABLOSU**

SIRA NO	ADM EDAŞ BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	KAYNAK TÜRÜ	SANTRALIN ADRESİ	BAŞVURU SAHİBİ UNVANI-ADI	DEĞERLENDİRME SONUCU	AÇIKLAMALAR	ÇAĞRI MEKTUBUNUN TESLİMİ / EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN SON TARİH
7	10.07.2015	39570	GÜNEŞ	AYDIN	ŞEREFLİ GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	OLUMSUZ	1. DC kurulu güç teknik değerlendirme formuna göre düzeltilmelidir. 2. Santral sahasının beyan edilen 102 ada 1 numaralı parsel yerine 140 ada 1 numaralı parselde yer aldığı tespit edilmiştir. 3. Parseller arasında kadastral yol veya su unsurlarının geçmesi durumunda bu duruma LHKAB onaylı aplikasyon krokisinde yer verilmelidir. 4. Başvuru, AYDEM-GES-600 numaralı başvuru ile kesişmektedir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.	Eksikliğin giderilip 08.08.2023 tarihine kadar Şirketimize başvuru yapınız
8	10.07.2015	39571	GÜNEŞ	AYDIN	ŞEREFLİ GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	OLUMSUZ	1. DC kurulu güç teknik değerlendirme formuna göre düzeltilmelidir. 2. Santral sahasının beyan edilen 102 ada 1 numaralı parsel yerine 140 ada 1 numaralı parselde yer aldığı tespit edilmiştir. 3. Parseller arasında kadastral yol veya su unsurlarının geçmesi durumunda bu duruma LHKAB onaylı aplikasyon krokisinde yer verilmelidir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.	Eksikliğin giderilip 08.08.2023 tarihine kadar Şirketimize başvuru yapınız
9	16.10.2015	23868	GÜNEŞ	AYDIN	HİSAR GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	OLUMSUZ	1. DC kurulu güç teknik değerlendirme formuna göre düzeltilmelidir. 2. Beyan edilen ada ve parsel bilgisine ulaşılamamış olup santral sahasının 113/13 ve 113/24 numaralı parsellere taşıdığı tespit edilmiştir. 3. Başvuru, AYDEM-GES-874 numaralı başvuru ile kesişmektedir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.	Eksikliğin giderilip 08.08.2023 tarihine kadar Şirketimize başvuru yapınız
10	16.10.2015	23866	GÜNEŞ	AYDIN	HİSAR GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	OLUMSUZ	1. Santral sahası beyan edilen ada ve parselden taşmaktadır. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.	Eksikliğin giderilip 08.08.2023 tarihine kadar Şirketimize başvuru yapınız
11	16.10.2015	23865	GÜNEŞ	AYDIN	HİSAR GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	OLUMSUZ	1. Santral sahası beyan edilen ada ve parselden taşmaktadır. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.	Eksikliğin giderilip 08.08.2023 tarihine kadar Şirketimize başvuru yapınız
12	25.03.2020	26294	GÜNEŞ	AYDIN	T.C.KOÇARLI BELEDİYESİ	OLUMSUZ	1. Santral sahasının beyan edilen ada ve parselde yer almadığı tespit edilmiş olup koordinat ve projeksiyon bilgilerinin yeniden kontrol edilmesi gerekmektedir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.	Eksikliğin giderilip 08.08.2023 tarihine kadar Şirketimize başvuru yapınız
13	25.03.2020	26297	GÜNEŞ	AYDIN	T.C.KOÇARLI BELEDİYESİ	OLUMSUZ	1. Santral sahasının beyan edilen ada ve parselde yer almadığı tespit edilmiş olup koordinat ve projeksiyon bilgilerinin yeniden kontrol edilmesi gerekmektedir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.	Eksikliğin giderilip 08.08.2023 tarihine kadar Şirketimize başvuru yapınız
14	10.07.2015	39561	GÜNEŞ	AYDIN	ŞEREFLİ GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	OLUMLU	Güncel ve Onaylı Teknik Değerlendirme Formları için Şirketimize iletişime geçiniz.	
15	10.07.2015	39562	GÜNEŞ	AYDIN	ŞEREFLİ GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	OLUMLU	Güncel ve Onaylı Teknik Değerlendirme Formları için Şirketimize iletişime geçiniz.	
16	10.07.2015	39563	GÜNEŞ	AYDIN	ŞEREFLİ GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	OLUMLU	Güncel ve Onaylı Teknik Değerlendirme Formları için Şirketimize iletişime geçiniz.	
17	10.07.2015	39566	GÜNEŞ	AYDIN	ŞEREFLİ GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	OLUMLU	Güncel ve Onaylı Teknik Değerlendirme Formları için Şirketimize iletişime geçiniz.	
18	16.10.2015	23862	GÜNEŞ	AYDIN	HİSAR GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	OLUMLU	Güncel ve Onaylı Teknik Değerlendirme Formları için Şirketimize iletişime geçiniz.	
19	16.10.2015	23857	GÜNEŞ	AYDIN	HİSAR GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	OLUMLU	Güncel ve Onaylı Teknik Değerlendirme Formları için Şirketimize iletişime geçiniz.	
20	28.02.2023	5730	GÜNEŞ	DENİZLİ	ARDÖKÜM MERDANE SAN. A.Ş.	OLUMLU	Çağrı Mektubu için Şirketimize yazılı başvuruda bulunulmalıdır.	Çağrı mektubu teslimi için 24.08.2023 tarihine kadar Şirketimize yazılı başvuruda bulunulmalıdır.
21	30.03.2023	9187	GÜNEŞ	DENİZLİ	ARDÖKÜM MERDANE SAN. A.Ş.	OLUMLU	Çağrı Mektubu için Şirketimize yazılı başvuruda bulunulmalıdır.	Çağrı mektubu teslimi için 24.08.2023 tarihine kadar Şirketimize yazılı başvuruda bulunulmalıdır.