

EİGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

SIRA NO	ADM EDAŞ BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	KAYNAK TÜRÜ	SANTRALİN ADRESİ	DEĞERLENDİRME SONUCU	AÇIKLAMALAR	ÇAĞRI MEKTUBUNUN TESLİMİ İÇİN SON TARİH
1	29.04.2026	22113	Güneş	Aydın	OLUMSUZ	1-Başvurunun Azami Santral Sahası Alanı (ASSA), Yönetmelikte belirtilen azami değere uygun değildir. 1300 kWe için azami 20000,50 m ² olmalıdır. Ayrıca formda uygulama yeri çatı seçilmiştir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.	Eksiklerin giderilip Şirketimize 03.8.2026 mesai bitimine kadar başvuruda bulunulmalıdır.