

EİGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

SIRA NO	ADM EDAŞ BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	KAYNAK TÜRÜ	SANTRALİN ADRESİ	DEĞERLENDİRME SONUCU	AÇIKLAMALAR	ÇAĞRI MEKTUBUNUN TESLİMİ İÇİN SON TARİH
1	31.03.2026	21334	Güneş	Denizli	OLUMSUZ	1-Başvurunun Azami Santral Sahası Alanı (ASSA), Yönetmelikte belirtilen azami değere uygun değildir. 635 kWe için azami 9769,475 m ² olmalıdır. Ayrıca formdaki köşe koordinatları ile oluşturulan GES sahası Konya il sınırları içerisine düşmektedir. Teknik Değerlendirme Yapılamamıştır.	Eksiklerin giderilip Şirketimize 10.8.2026 mesai bitimine kadar başvuruda bulunulmalıdır.
2	27.12.2025	18267	Güneş	Denizli	OLUMSUZ	Başvuru formundaki başvuru sahibi, başvuru tarihi bilgileri, YEPDİS'e giriş yapılan bilgiler ile uyumsuzdur. Ayrıca Azami Santral Sahası Alanı (ASSA), Yönetmelikte belirtilen azami değere uygun değildir. 255 kWe için azami 3923,175 m ² olmalıdır. Teknik Değerlendirme Yapılamamıştır.	Eksiklerin giderilip Şirketimize 10.8.2026 mesai bitimine kadar başvuruda bulunulmalıdır.
3	31.03.2026	21343	Güneş	Denizli	OLUMSUZ	1-Başvurunun Azami Santral Sahası Alanı (ASSA), Yönetmelikte belirtilen azami değere uygun değildir. 477 kWe için azami 7338,645 m ² olmalıdır. Ayrıca formdaki köşe koordinatları ile oluşturulan GES sahası Konya il sınırları içerisine düşmektedir. Teknik Değerlendirme Yapılamamıştır.	Eksiklerin giderilip Şirketimize 10.8.2026 mesai bitimine kadar başvuruda bulunulmalıdır.