



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 35231609-260.01.99-E.9432

02.04.2020

Konu : Lisansız GES Teknik Değerlendirme


ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:17/A
20040 Merkezefendi DENİZLİ

Lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış ve YEPDİS yazılımına online olarak girişi yapılan 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu başvuru ile ilgili teknik değerlendirme sonucu; tespit edilen Eksik ve hatalı bilgiler ekte yer almaktadır.

Ekte verilen tesislerle ilgili bilgilerin hatasız ve eksiksiz gönderilmesi halinde teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 e-İmzalıdır

Sebahattin ÖZ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek : Eksik ve Hatalı Bilgiler (1 sayfa)

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : LRFHVNOY Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520 Çankaya-ANKARA
03122126420
03122236984

Bilgi için:Hakan AY
Uzman



Ek: Eksik ve Hatalı Bulunan Başvuru			
Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Tesis Türü/Kurulu Güç(kWe)	Sonuç
ADVU ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ADVU GES	GES/320	1. Tapu ile aplikasyon krokisinin TKGM sistemindeki ada/parselde yapılmış olan değişikliğe göre güncel olması gerektiğinden, 2. Santral sahası alanı kurulu güce göre en fazla 6400 m ² olması gerektiği için başvurunun değerlendirmesi yapılamamıştır.